

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
5-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
... .. nr, 73-25-236

Białystok 2021-04-

27

Burmistrz Michałowa
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

HK.4410.307.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Jałówka. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na stronie Instytutu Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński oraz na stronie Wodociągów Michałowo jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński
ul. Ukośna 22C/3, 15-836 Białystok
Adres do korespondencji:
ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Jałówka, zaopatrującego miejscowość Jałówka stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- mętności – 2,8 NTU;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) mętność wody powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1 NTU. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. Rozporządzeniem.

Ponadnormatywna wartość mętności występująca na poziomach jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

