

Białystok, 2021-04-27

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Michałowo, zaopatrującego miejscowości: Michałowo, Michałowo Kolonia, Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Mościcka, Nowa Wola, Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- manganu – 75  $\mu\text{g/l}$ ;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zawartość manganu nie powinna przekraczać 50  $\mu\text{g/l}$ . Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. Rozporządzeniem.

Ponadnormatywna zawartość manganu występująca na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

*Waldemar Kulesza*



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Wareszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

Białystok 2021-04-27

Burmistrz Michałowa  
ul. Białostocka 11  
16-050 Michałowo

HK.4410.122.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Michałowo. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na stronie Instytutu Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński oraz na stronie Wodociągów Michałowo jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński  
ul. Ukośna 22C/3, 15-836 Białystok  
Adres do korespondencji:  
ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

