

IG.271.1.2021

Michałowo, dnia 02.06.2021r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na: „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 2021/BZP 00052183/01 z dnia 12.05.2021r., działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

1. Zamawiający w tabeli nr. 1 umieścił kolumnę chodnik, jednak we wspomnianej tabeli nie podano wymiarów oraz klas chodników. Prosimy o podanie wymiarów dla chodników oraz klas oświetleniowych, jakie należy przyjąć w obliczeniach.

Odp. Zamawiający nie dysponuje ww. danymi.

Pytanie 2

2. W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie 1.2 z dnia 26.05.2021r. Zamawiający nie zgodził się na dopuszczenie opraw o innym kącie regulacji, argumentując to położeniem niepodlegających wymianie wysięgników. Wykonawca wykonał obliczenia, które zgodnie z zapisami niniejszego postępowania zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą. Przy wykonywaniu obliczeń kierował się tabelą udostępnioną przez Zamawiającego. Obliczenia zostały wykonane na oprawach z standardowym uchwytem o kącie regulacji +/-15o. W żadnej z wskazanych przez Zamawiającego geometrii nie było konieczności zastosowania innej regulacji czy wymiany wysięgnika, aby droga została oświetlona prawidłowo zgodnie z klasą drogi wskazaną przez Zamawiającego dla normy PN – EN 13201:2007.

W związku z powyższym argument Zamawiającego wydaje się być nietrafiony i nastawiony na zakup opraw konkretnego producenta. W interesie Zamawiającego leży bowiem, aby uzyskać odpowiednią klasę oświetlenia drogi, co Wykonawca musi udowodnić przedstawiając stosowne, wymagane przez Zamawiającego obliczenia fotometryczne. Posiadanie przez oprawy określonego kąta regulacji, którego funkcjonalności nie ma konieczności użycia, a w sposób sztuczny może podnosić cenę zaproponowanych opraw co może być uznane za przejaw niegospodarności, a także ograniczać konkurencyjność w sposób nieuzasadniony realnymi potrzebami Zamawiającego, co narusza podstawowe zasady zamówień publicznych.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o weryfikację stanowiska Zamawiającego oraz usunięcie zapisu o kącie regulacji w ogóle, bądź zgodę na zastosowanie opraw o kącie regulacji +/-15o.

Odp. Ze względu na to iż nie wszystkie wysięgniki są przewidziane do wymiany Zamawiający wymaga minimalnego kąta regulacji oprawy w zakresie od -20 do +20 stopni. Minimalny zakres regulacji kąta nachylenia oprawy został podany w Specyfikacji technicznej sprzętu i usług, i zapisów tych Zamawiający nie zmienia. Określony minimalny zakres regulacji spełnia wiele opraw różnych producentów. Konieczność zastosowania określonej regulacji kąta nachylenia oprawy wynika z faktu, że w zakresie inwestycji nie ma wymiany istniejących wysięgników których kąt waha się w przedziale 15-25 stopni.

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko