

Białystok 24...10.2023 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Garbary, zaopatrującego miejscowości: Bagniuki, Biendziuga, Barszczewo, Bondary, Ciwoniuki, Juskowy Gród, Koleśne, Krągły Lasek, Odnoga-Kuźmy, Planty, Rybaki, Sacharki, Supruny, Suszcza, Tanica Dolna, Tanica Górna, Osiedle Bondary, Garbary, Maciejkowa Góra stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

- manganu 147 $\mu\text{g/l}$;
- żelaza 205 $\mu\text{g/l}$;
- jonu amonu – powyżej 1,0 mg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość jonu amonu nie powinna przekraczać 0,50 mg/l, mangan nie może być wyższy niż 50 $\mu\text{g/l}$, natomiast żelazo nie powinno przekraczać 200 $\mu\text{g/l}$.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Przekroczony jon amonu, mangan i żelazo w wodzie wpływają na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarszają wygląd i smak wody), nie stwarzają jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza